

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ  
 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະດີ  
 ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໂປສະນີ 11536  
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
 ໂທ: (856-21) 263805, 263806  
 ແຟັກ: (856-21) 263804



ຫົງສາ, ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Seive(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Seive(45µm)
1	FA1-250118-04H	1	25-01-18	4:00	1.0017	0.5214	0.4803	52.05
2	FA1-250118-10H	1	25-01-18	10:00	1.0061	0.6084	0.3977	60.47
3	FA1-250118-16H	1	25-01-18	16:00	1.0052	0.4012	0.6040	39.91
4	FA1-250118-22H	1	25-01-18	22:00	1.0044	0.5499	0.4545	54.75
5	FA2-250118-04H	2	25-01-18	4:00	1.0097	0.3843	0.6254	38.06
6	FA2-250118-10H	2	25-01-18	10:00	1.0092	0.5801	0.4291	57.48
7	FA2-250118-16H	2	25-01-18	16:00	1.0003	0.2255	0.7748	22.54
8	FA2-250118-22H	2	25-01-18	22:00	1.0081	0.4102	0.5979	40.69
9	FA3-250118-04H	3	25-01-18	4:00	1.0083	0.4456	0.5627	44.19
10	FA3-250118-10H	3	25-01-18	10:00	1.0019	0.5316	0.4703	53.06
11	FA3-250118-16H	3	25-01-18	16:00	1.0073	0.2544	0.7529	25.26
12	FA3-250118-22H	3	25-01-18	22:00	1.0035	0.2782	0.7253	27.72
13	FA1-260118-04H	1	26-01-18	4:00	1.0084	0.5530	0.4554	54.84
14	FA1-260118-10H	1	26-01-18	10:00	1.0084	0.6859	0.3225	68.02
15	FA1-260118-16H	1	26-01-18	16:00	1.0067	0.3377	0.6690	33.55
16	FA1-260118-22H	1	26-01-18	22:00	1.0021	0.5262	0.4759	52.51
17	FA2-260118-04H	2	26-01-18	4:00	1.0093	0.3462	0.6631	34.30
18	FA2-260118-10H	2	26-01-18	10:00	1.0041	0.5921	0.4120	58.97
19	FA2-260118-16H	2	26-01-18	16:00	1.0083	0.2412	0.7671	23.92
20	FA2-260118-22H	2	26-01-18	22:00	1.0047	0.6241	0.3806	62.12
21	FA3-260118-04H	3	26-01-18	4:00	1.0082	0.3160	0.6922	31.34
22	FA3-260118-10H	3	26-01-18	10:00	1.0043	0.4211	0.5832	41.93
23	FA3-260118-16H	3	26-01-18	16:00	1.0079	0.4804	0.5275	47.66
24	FA3-260118-22H	3	26-01-18	22:00	1.0082	0.4118	0.5964	40.85

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ທົງສາ, ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ  
 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະຕີ  
 ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໂປລະນີ 11536  
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
 ໂທ: (856-21) 263805, 263806  
 ເຟັກ: (856-21) 263804

ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Sieve(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Sieve(45µm)
25	FA1-270118-04H	1	27-01-18	4:00	1.0037	0.6785	0.3252	67.60
26	FA1-270118-10H	1	27-01-18	10:00	1.0083	0.2533	0.7550	25.12
27	FA1-270118-16H	1	27-01-18	16:00	1.0097	0.4798	0.5299	47.52
28	FA1-270118-22H	1	27-01-18	22:00	1.0010	0.4223	0.5787	42.19
29	FA2-270118-04H	2	27-01-18	4:00	1.0095	0.5210	0.4885	51.61
30	FA2-270118-10H	2	27-01-18	10:00	1.0087	0.2375	0.7712	23.55
31	FA2-270118-16H	2	27-01-18	16:00	1.0030	0.4819	0.5211	48.05
32	FA2-270118-22H	2	27-01-18	22:00	1.0057	0.5022	0.5035	49.94
33	FA3-270118-04H	3	27-01-18	4:00	1.0083	0.2644	0.7439	26.22
34	FA3-270118-10H	3	27-01-18	10:00	1.0035	0.2449	0.7586	24.40
35	FA3-270118-16H	3	27-01-18	16:00	1.0077	0.4854	0.5223	48.17
36	FA3-270118-22H	3	27-01-18	22:00	1.0022	0.3519	0.6503	35.11
37	FA1-290118-04H	1	29-01-18	4:00	1.0060	0.4516	0.5544	44.89
38	FA1-290118-10H	1	29-01-18	10:00	1.0050	0.4360	0.5690	43.38
39	FA1-290118-16H	1	29-01-18	16:00	1.0024	0.4582	0.5442	45.71
40	FA1-290118-22H	1	29-01-18	22:00	1.0065	0.4577	0.5488	45.47
41	FA2-290118-04H	2	29-01-18	4:00	1.0065	0.3221	0.6844	32.00
42	FA2-290118-10H	2	29-01-18	10:00	1.0002	0.4260	0.5742	42.59
43	FA2-290118-16H	2	29-01-18	16:00	1.0003	0.3357	0.6646	33.56
44	FA2-290118-22H	2	29-01-18	22:00	1.0048	0.3402	0.6646	33.86
45	FA3-290118-04H	3	29-01-18	4:00	1.0064	0.2324	0.7740	23.09
46	FA3-290118-10H	3	29-01-18	10:00	1.0070	0.2722	0.7348	27.03
47	FA3-290118-16H	3	29-01-18	16:00	1.0082	0.3881	0.6201	38.49
48	FA3-290118-22H	3	29-01-18	22:00	1.0094	0.3846	0.6248	38.10
49	FA1-300118-04H	1	30-01-18	4:00	1.0077	0.4546	0.5531	45.11
50	FA1-300118-10H	1	30-01-18	10:00	1.0085	0.4492	0.5593	44.54
51	FA1-300118-16H	1	30-01-18	16:00	1.0058	0.4283	0.5775	42.58
52	FA1-300118-22H	1	30-01-18	22:00	1.0005	0.4222	0.5783	42.20

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ

ຖະໜົນລາວຊາງ, ບ້ານທັດສະດີ  
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໄປສະນີ 11536  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ  
ໂທ: (856-21) 263805, 263806  
ແຟັກ: (856-21) 263804



ທຶງສາ, ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018


ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Sieve(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Sieve(45µm)
53	FA2-300118-04H	2	30-01-18	4:00	1.0090	0.3781	0.6309	37.47
54	FA2-300118-10H	2	30-01-18	10:00	1.0023	0.3609	0.6414	36.01
55	FA2-300118-16H	2	30-01-18	16:00	1.0023	0.2746	0.7277	27.40
56	FA2-300118-22H	2	30-01-18	22:00	1.0014	0.3198	0.6816	31.94
57	FA3-300118-04H	3	30-01-18	4:00	1.0092	0.2756	0.7336	27.31
58	FA3-300118-10H	3	30-01-18	10:00	1.0062	0.2807	0.7255	27.90
59	FA3-300118-16H	3	30-01-18	16:00	1.0031	0.4464	0.5567	44.50
60	FA3-300118-22H	3	30-01-18	22:00	1.0029	0.4729	0.5300	47.15
61	FA1-310118-04H	1	31-01-18	4:00	1.0098	0.4586	0.5512	45.41
62	FA1-310118-10H	1	31-01-18	10:00	1.0019	0.5022	0.4997	50.12
63	FA1-310118-16H	1	31-01-18	16:00	1.0065	0.3001	0.7064	29.82
64	FA1-310118-22H	1	31-01-18	22:00	1.0042	0.3172	0.6870	31.59
65	FA2-310118-04H	2	31-01-18	4:00	1.0032	0.4662	0.5370	46.47
66	FA2-310118-10H	2	31-01-18	10:00	1.0032	0.4819	0.5213	48.04
67	FA2-310118-16H	2	31-01-18	16:00	1.0003	0.2124	0.7879	21.23
68	FA2-310118-22H	2	31-01-18	22:00	1.0094	0.2242	0.7852	22.21
69	FA3-310118-04H	3	31-01-18	4:00	1.0001	0.4016	0.5985	40.16
70	FA3-310118-10H	3	31-01-18	10:00	1.0020	0.4212	0.5808	42.04
71	FA3-310118-16H	3	31-01-18	16:00	1.0085	0.2725	0.7360	27.02
72	FA3-310118-22H	3	31-01-18	22:00	1.0099	0.2817	0.7282	27.89
<b>Maximum</b>						<b>0.6859</b>	<b>0.7879</b>	<b>68.02</b>
<b>Minimum</b>						<b>0.2124</b>	<b>0.3225</b>	<b>21.23</b>
<b>Average</b>						<b>0.4036</b>	<b>0.6020</b>	<b>40.14</b>
<b>Std.Dev</b>						<b>0.1154</b>	<b>0.1157</b>	<b>11.48</b>

ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມລະອຽດ(Fineness)ຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135

Fly ash Fineness% = Residue on No325 Sieve(45µm) < 55%

ຫົວໜ້າພະແນກທຸລະກິດຂີ້ເທົ່າລອຍ

  
**ບຸນມິ ສີສະຫວັດ**

ຜູ້ລາຍງານ

  
ສີທັດ ແກ້ວປະເສີດ