

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະດີ
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໄປສະນີ 11536
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 263805, 263806
ແຟັກ: (856-21) 263804



ຫົງສາ, ວັນທີ03/02/2018

ບົດລາຍງານຜົນວິໄຈຄຸນນະພາບຂີ້ເທົ່າລອຍປະຈຳວັນ

1.ຕາຕະລາງຜົນວິໄຈ Free lime ແລະ SO3

Unit	ລຳດັບ	ຊື່ຕົວຢ່າງ	ວັນທີ ແລະ ເວລາເກັບຕົວຢ່າງ		(%Free lime	(%SO3
Unit 1	1	FA1-020218-16H	02-02-18	16:00	0.40	0.26
	2	FA1-020218-22H	02-02-18	22:00	0.44	0.21
	3	FA1-030218-04H	03-02-18	4:00	0.45	0.19
	4	FA1-030218-10H	03-02-18	10:00	0.50	0.18
	ຄາສະເລຍ				0.45	0.21
Unit 2	1	FA2-020218-16H	02-02-18	16:00	0.45	0.22
	2	FA2-020218-22H	02-02-18	22:00	0.47	0.25
	3	FA2-030218-04H	03-02-18	4:00	0.46	0.18
	4	FA2-030218-10H	03-02-18	10:00	0.49	0.19
	ຄາສະເລຍ				0.47	0.21
Unit 3	1	FA3-020218-16H	02-02-18	16:00	0.50	0.21
	2	FA3-020218-22H	02-02-18	22:00	0.52	0.22
	3	FA3-030218-04H	03-02-18	4:00	0.50	0.25
	4	FA3-030218-10H	03-02-18	10:00	0.51	0.21
	ຄາສະເລຍ				0.51	0.22

ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂີ້ເທົ່າລອຍຂອງ Free Lime ແລະ SO3 ແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135

- Free Lime(CaO), Maximum < 10%
- Sulfur trioxide SO3, Maximum < 5%

2. ຕາຕະລາງຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດ (Fineness)

Unit	No	Sample	Sampling Date and Time		Wieht sample(g)	Residue on No325 Sieve(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Sieve(45µm)
1	1	FA1-020218-16H	02-02-18	16:00	1.0077	0.3402	0.6675	34.02
	2	FA1-020218-22H	02-02-18	22:00	1.0045	0.3338	0.6707	33.38
	3	FA1-030218-04H	03-02-18	4:00	1.0042	0.5142	0.4900	51.42
	4	FA1-030218-10H	03-02-18	10:00	1.0066	0.5087	0.4979	50.87
	Average Unit 1						0.4242	0.5815
2	1	FA2-020218-16H	02-02-18	16:00	1.0076	0.2672	0.7404	26.72
	2	FA2-020218-22H	02-02-18	22:00	1.0094	0.2804	0.7290	28.04
	3	FA2-030218-04H	03-02-18	4:00	1.0078	0.4622	0.5456	46.22
	4	FA2-030218-10H	03-02-18	10:00	1.0090	0.4522	0.5568	45.22
	Average Unit 2						0.3655	0.6430
3	1	FA3-020218-16H	02-02-18	16:00	1.0089	0.4794	0.5295	47.94
	2	FA3-020218-22H	02-02-18	22:00	1.0089	0.4602	0.5487	46.02
	3	FA3-030218-04H	03-02-18	4:00	1.0040	0.3001	0.7039	30.01
	4	FA3-030218-10H	03-02-18	10:00	1.0067	0.3194	0.6873	31.94
	Average Unit 3						0.3898	0.6174
Maximum						0.5142	0.7404	51.42
Minimum						0.2672	0.4900	26.72
Average						0.3932	0.6139	39.32
Std.Dev						0.0940	0.0939	9.40
ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມລະອຽດ(Fineness)ຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135 Fly ash Fineness%= Residue on No325 Sieve(45µm) < 55%								

ຫົວໜ້າພະແນກທຸລະກິດຂີ້ເທົ່າລອຍ



ບຸນນິ ສິສະຫວັດ

ຜູ້ລາຍງານ



ສີທັດ ແກ້ວປະເສີດ